



AGÊNCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Exmo Senhor
Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte
R Rainha D Estefânia, 251

4150-304 Porto

S/ referência
CMN2016/00216

Data

N/ referência
ARHN.DRHL.874.2016
S065904-2016

Data
13/12/2016

Assunto: Rede de drenagem e de abastecimento
Local: Freguesias de Âncora e Riba de Âncora, Caminha
Req: Câmara Municipal de Caminha

Relativamente ao projeto submetido a apreciação, via portal autárquico, referida em epígrafe, comunica-se a V. Ex^ã. que a pretensão justifica a emissão de parecer favorável condicionado a que a implantação da Estação Elevatória (EE) não se localize em área inundável.

Deve a requerente ser informada de que as travessias de linhas de água estão sujeitas a obtenção prévia de autorização de utilização de recursos hídricos a requerer junto desta ARH, devendo ser evitada a solução de descargas de recurso das EE para coletor pluvial ou linha de água por avaria, propondo-se antes a utilização de geradores de emergência e solução técnica adequada que permita o funcionamento da EE sem necessidade de se efetuarem descargas de emergência.



REPÚBLICA
PORTUGUESA
AMBIENTE

Rua Formosa, 254, 4049-030 PORTO
Telefone: 22 340 00 00 / Fax: 22 340 00 10
email: arhn.geral@apambiente.pt

1 de 2



AGÊNCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Com os melhores cumprimentos.

O Administrador Regional da ARH do Norte

Pimenta Machado

LO/



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AMBIENTE

Rua Formosa, 254, 4049-030 PORTO
Telefone: 22 340 00 00 / Fax: 22 340 00 10
email: arhn.geral@apambiente.pt

2 de 2